

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība", iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2016/44 (turpmāk –Iepirkums), dokumentācijā ietvertajām prasībām un sniedz šādas atbildes:

1. Jautājumi: Ēka Nr. 1 Centrālās ieejas ēka

1.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijās Nr. 3.18.; 3.19. un 3.20. elektriskajiem slēdžiem nav norādīts uzstādīšanas veids – vai z/a, jeb v/a?

Atbilde: z/a

1.2. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijā Nr. 4.18 / 4.19 ir apzīmēts nepareizs skaits rozešu un slēdžu kārbām - lūdzam precizēt pareizo daudzumu.

Atbilde: Katrai rozetei un katram slēdzim nepieciešama kārba. Kopā 607 gab.

1.3. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar šķērs griezumu Cu 5x70mm² un Cu 5x50mm²? Kādas galu apdares jābūt paredzētas un cik daudz?

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam jāparedz kabeļa gala apdari ar attiecīgo šķērs griezumu.

1.4. Lūdzam precizēt, kādas prasības izvirzītas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus kameras.

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 breakproof.

1.5. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai ar vidēju mehānisko izturību?

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm.

1.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijā Nr. 7.6. ir apzīmēta cinkota tērauda caurule GOST 3262-75. Lūdzam precizēt diametru un biezumu.

Atbilde: Diametrs-20mm; Biezums- 2.8 mm

1.7. Projekta apjomos un konkursa tāmē nav redzami materiāli ugunsdrošības pasākumiem. Lūdzam precizēt nepieciešamību, tipu un veidu, daudzumus.

Atbilde: Ugunsdrošā java CP 636, 20 kg maiss (2.gab).

2. Jautājumi: Ēka Nr. 2 Galvenā ēka

2.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 2-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar šķērs griezumu Cu 5x70mm² un Cu 5x35mm² ? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz?

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo šķērsriezumu.

2.2. Vai ir iespējams izmantot analogu sekojošai pozīcijai Nr. 2.13. - 240 Volt Sienas šķiltavas ar taimerī; 240 Volt Wall Mounted Cigarette Lighter with Timer (ACL240WMT)?

Atbilde: Jā, drīkst ņemt analogu.

2.3. Lūdzam precizēt prasības rozetēm un slēdžiem, vēlamu tipu un marku.

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 breakproof.

2.4. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai ar vidēju mehānisko izturību?

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm.

2.5. Nav saprotams, kāpēc pozīcijā Nr. 4.20. ieprojektēti kabeļa uzgaļi 35 mm². Sadaļā, kur tie parādās kabeļa ar minēto šķērsriezumu nav.

Atbilde: 4.2 pozīcija ir kabelis 5x35mm 140m

2.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē nav redzami materiāli ugunsdrošības pasākumiem. Lūdzam precizēt nepieciešamību, tipu un veidu, daudzumus.

Atbilde: Ugunsdroša java CP 636, 20 kg maiss (2.gab).

3. Jautājumi: Ēka Nr. 3, Izglītības centrs

3.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 3-2-6. , pozīcijās Nr. 3.19. līdz 3.22. elektriskajiem slēdžiem nav norādīts uzstādīšanas veids – vai z/a, jeb v/a ?;

Atbilde: z/a

3.2. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. nav redzamas gala apdares kabelim ar šķērsriezumu Cu 5x50mm²? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz?

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo šķērsriezumu.

3.3. Nav norādīts, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai ar vidēju mehānisko izturību?

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm.

3.4. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijā Nr. 7.6. ir apzīmēta cinkota tērauda caurule GOST 3262-75. Lūdzam precizēt diametru un biezumu.

Atbilde: Diametrs-20mm; Biezums- 2.8mm

3.5.Lūdzam precizēt prasības rozetēm un slēdžiem, vēlamu tipu un marku.

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 breakproof.

3.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē nav redzami materiāli ugunsdrošības pasākumiem. Lūdzam precizēt nepieciešamību, tipu un veidu, daudzumus.

Atbilde: Ugunsdroša java CP 636, 20 kg maiss (3.gab).

4. Jautājumi: Ēka Nr. 4, Nodarbinātības centrs, ēdināšanas bloks

4.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6, divas pozīcijas Nr. 2.3. un 2.4. hermētiskām rozetēm dublējas. Lūdzam precizēt.

Atbilde: 2.3 pozīcijā zem apmetuma ; 2.4 pozīcija virs apmetuma.

4.2. Lūdzam precizēt prasības rozetēm un slēdžiem, vēlamu tipu un marku.

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 breakproof.

4.3. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6., pozīcijās Nr. 3.20. līdz 3.25. elektriskajiem slēdžiem nav norādīts uzstādīšanas veids – vai z/a, jeb v/a ?

Atbilde: z/a

4.4. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar šķērsgrīzumu Cu 5x95mm² un Cu 5x35mm² ? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz?

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo šķērsgrīzumu.

4.5. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu, jeb ar vidēju mehānisko izturību?

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm.

4.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6. , pozīcijā Nr. 7.6. ir apzīmēta cinkota tērauda caurule GOST 3262-75 – Lūdzam precizēt diametru un biezumu.

Atbilde: Diametrs-20mm; Biezums- 2.8mm.

4.7.Lūdzam norādīt pareizo daudzumu pozīcijai Nr. 4.21 (Kārba rozetēm un slēdžiem).

Atbilde: Katrai z/a rozetei un katram slēdzim nepieciešama kārba. Kopā 602 gab.

5. Jautājumi: Ēka Nr. 5, Dzīvojamais korpuss

5.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 5-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar šķērsgrīzumu Cu 5x70mm²; 5x50mm² un Cu 5x35mm² ? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz?

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo šķērsgrīzumu.

5.2. Vai ir iespējams ņemt analogu sekojošai pozīcijai Nr. 2.13. - 240 Volt Sienas šķiltavas ar taimeru ; 240 Volt Wall Mounted Cigarette Lighter with Timer (ACL240WMT)?

Atbilde: Jā, drīkst ņemt analogu.

5.3. Lūdzam precizēt, kādas prasības paredzētas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus kameras.

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 breakproof.

5.4. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai ar vidēju mehānisko izturību?

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm.

6. Jautājumi: Ēka Nr. 6, Dzīvojamais korpuss

6.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 6-2-6. Nav redzamas gala apdares kabeļiem ar šķērsgriezumu Cu 5x70mm²; 5x50mm² un Cu 5x35mm² ? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz?

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektām paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo šķērsgriezumu.

6.2. Vai ir iespējams ņemt analogu sekojošai pozīcijai Nr. 2.14. - 240 Volt Sienas šķiltavas ar taimeru ; 240 Volt Wall Mounted Cigarette Lighter with Timer (ACL240WMT)?

Atbilde: Jā, drīkst ņemt analogu.

6.3. Lūdzam precizēt, kādas prasības paredzētas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus kameras.

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 breakproof.

6.4. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu, jeb ar vidēju mehānisko izturību?

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm.

7. Jautājumi: Ēka Nr. 7, Atklātais cietums

7.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. Nav redzamas gala apdares kabelim ar šķērsgriezumu Cu 5x35mm² ? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz?

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektām paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo šķērsgriezumu.

7.2. Nav norādīts, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai ar vidēju mehānisko izturību?

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm.

7.3. Lūdzam precizēt, kādas prasības paredzētas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus kameras.

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 breakproof.

7.4. Projekta specifikācijā ir iekļauta pozīcija – kustības sensors (Lokālā tāme 7-2-8, Nr.p.k. 2.13). Kādi ir sensora parametri (ieteiktais ražotājs, tips)?

Atbilde: ZUBLIN modeli – Swiss Garde 360 Premium UP RA, artikuls.

7.5. Projekta specifikācijā ir norādīts izstrādājums – rāmītis TV rozetei (Lokālā tāme 7-2-8, nr.p.k. 2.6). Vai ir iespēja precizēt prasības (kāda rozešu sērijai, kāda IK klase, utt.)?

Atbilde: Rāmis TV rozetei jāņem nost no specifikācijas, tas tiek saskaitīts 2.5; 2.6 pozīcijās. (klūdaini nav ņemts).

8. Jautājums: Projektā ir iekļauti Legrand sērijas Soliroc slēdži un rozetes ar aizsardzības klasi pret triecieniem IK10. Projektā ir prasīti tādi izstrādājumi, kā 2-taustiņu slēdzis un 3-fāžu rozete ar aizsardzības klasi IK10. Sērijā Soliroc šādi izstrādājumi nav paredzēti.

8.1. Vai 2-taustiņu slēdži var aizstāt ar diviem 1-taustiņa slēdžiem un dubultu rāmi?

Atbilde: Jā, drīkst.

8.2. Vai 3-fāžu rozeti var aizstāt ar citu ar zemāku drošības klasi (tā atrodas virtuvē, visticamāk, aiz sadzīves tehnikas)?

Atbilde: Jā, drīkst.

9. Jautājums: Projekta specifikācijās ir iekļauti kustības sensori DALI Master un DALI Slave. Kādi ir šo sensoru parametri (ieteiktais ražotājs, tips)?

Atbilde: ZUBLIN, Swiss Garde 360 Presence DALI Master A-Comfort 24 m, art. 41750

ZUBLIN, Swiss Garde 360 Presence DALI Slave A-Comfort 24 m, art. 41752

ZUBLIN, P-IR DALI addressable remote control (programmēšanas pults – vajag 1 uz objektu), art. 41934

10. Jautājums:

10.1. Darbu apjomu sarakstā Nr. T-4-1 “Virtuves kameras aukstums piedāvājums/ Kitchens cold chambers” un Nr. T-4-2 “Virtuves iekārtas/ Kitchen equipment” aukstuma kameru izbūves darbu apjomi atkārtojas. Lūdzam precizēt darbu apjomu sarakstu.

10.2. Rasējumā (Nr. TN-04-002) konstatējām, ka telpā (Nr. 1A032 – atkritumu tvertņu mazgāšana un atkritumu šķirošana) ir uzzīmēta aukstuma kamera. Darbu apjomos nav atspoguļoti aukstuma kameras izbūves darbi. Lūdzam precizēt.

Atbilde: Darbu apjomus un rasējumus skatīt sekojoši: darbu apjomu saraksts Nr. T-4-2 “Virtuves iekārtas/ Kitchen equipment” aukstuma kameru izbūves darbi attiecās uz rasējumā Nr. TN-04-002 uzzīmētu telpā Nr. 1A032 aukstuma kameru.