

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība", iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2016/44 (turpmāk – Iepirkums) (turpmāk – Iepirkums), dokumentācijā ietvertajām prasībām un sniedz šādas atbildes:

1. **Jautājums:** Darba apjomos nav pozīcijas par teritorijas atmežošanas darbiem saskaņā ar Lēmumu Nr. VM3.5-3/809 no 08.12.2015. gada. Ja to darīs Pasūtītājs, kā ar celmu utilizāciju?

Atbilde: Iepirkuma nolikuma 4.1. punkts noteic, ka Iepirkuma priekšmets ir Liepājas cietuma ēku kompleksa būvniecība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 9. pielikums), Būvprojektu (nolikuma 10. pielikums) un Būvniecības līgumu (nolikuma 8. pielikums). Tādējādi pretendents jāņem vērā ne tikai Iepirkuma nolikums, bet arī tā pielikumi, tajā skaitā, būvniecības līguma projektā iekļautie nosacījumi un noteikumi.

Iepirkuma nolikuma 8. pielikuma (Būvniecības līguma projekts) 2.3. punkts paredz, ka pie būvdarbiem ir pieskaitāmi arī visi teritorijas labiekārtošanas darbi, ārējo inženiertīklu izbūve līdz institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos noteiktajai pieslēguma vietai un būvprojektā iekļautās neatdalāmās iekārtas, aprīkojums un mēbeles, kā arī Līguma izpildei nepieciešamo atļauju un licenču sagādāšana, pagarināšana, nepieciešamie un/vai derīgie ģeodēziskie, ģeotehniskie, apzīmēšanas un mērīšanas darbi, pazemes vai virszemes komunikāciju iezīmēšana, norobežošana, pārvešana, koku ciršana, aizsardzības darbu veikšana pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām un tml., kuru nepieciešamība izriet no būvprojekta.

Proti, ievērojot iepriekš minēto, teritorijas atmežošanas darbi un celmu utilizācija būs jāveic būvdarbu veicējam saskaņā ar Valsts meža dienesta izsniegto apliecinājumu Nr. 1022445 koku ciršanai (*pielikums Nr. 1*) un atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu (*pielikums Nr. 2*).

2. **Jautājums:** Pamati. Projektā un darbu apjomos nav paredzētas enkurbultas dzelzsbetona kolonnu stiprināšanai.

Atbilde: Projektā paredzētas enkurbultas dzelzsbetona kolonnu stiprināšanai, piemēram, skatīt 1.ēkai – lapa BK-16 "Cokola sienu un kolonnu plāns" pozīcijas Nr. 30., 31., 32. "PEIKKO GROUP Column shoe PPKM36, PPM36"

Darbu apjomos – skatīt Nr.1-1-2, poz.4.

Analoģiski – citām ēkām.

3. **Jautājums:** Darbu apjomos paredzēta vertikālā hidroizolācija. Vertikālās hidroizolācijas ar ruloniem materiāliem, līmētiem ar mastiku. Vai varētu uzzināt kādi materiāli paredzēti līmēt, materiālu cena var atšķirties vairākas reizes.

Atbilde: Būvprojektā paredzēta vertikālā izolācija:

- no ēkas iekšpuses starp pagraba betona sienu un grīdas pīrāgu paredzēts līmēts bitumena segums (GRACE BITUTHENE 4000, vai analogs);
- no ārējās puses – pagraba sienas aizsargslānis (ISO-DRAIN 8 DIAGONAL), mehāniskais stiprinājums pie betona paneļa vai analogs;
- un vertikālā hidroizolācija 2 kārtās ar ruļļveida materiāliem.

Skatīt mezglu M2 – cokola mezgls (piemēram, lapa AR-02-502).

Pielikumā:

1. Valsts meža dienesta apliecinājuma Nr. 1022445 koku ciršanai kopija uz 1 lapa.
2. Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna kopija uz 2 lapām.



Valsts meža dienests

L eksemplārs

APLIECINĀJUMS NR.1022445 KOKU CIRSĀNAI

Saskaņā ar īpašnieka vai tiesiskā valdītāja

| Vārds, uzvārds | Personas kods | Juridiskās personas nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Adrese |
|----------------|---------------|--|-------------------|----------------------------|
| | | Latvijas Republikas Tieslietu ministrija | 90050070045 | Rīga, Brīvības bulvāris 26 |

pilnvarotās personas

| Vārds, Uzvārds | Personas kods | Pilnvaras Nr. | Izdošanas datums | Izdevējstāde |
|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|

iesniegumu Nr.1016781, kurā lūgts izsniegt apliecinājumu koku cirsānai, un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un Meža likuma 12.panta pirmo daļu, nolēmju atļaut cirst kokus sālmiecības (struktūrcienības) Alsungas iela 29 mežā, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Viesmežniecība Dienvidkurzemes viesmežniecība

Admīnistratīvās teritorijas nosaukums Liepāja, Liepāja

| Cietes Nr. | Cietes veids | Cietes izpildes veids | Zemes vienības kadastro aprindējums | Kvartāla Nr. | Nogabala Nr. | Izvērtamā platība (ha) |
|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 6 | 0,77 |
| 1 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 8 | 1,5 |
| 1 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 9 | 0,83 |
| 2 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 11 | 0,45 |
| 2 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 12 | 0,91 |
| 2 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 15 | 0,64 |
| 2 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 14 | 0,74 |
| 2 | Atmežotāņu ciete | Atmežotāņu | 17000020183 | 1 | 15 | 4,51 |
| Kopa | | | | | | 10,12 |

Apliecinājums derīgs no 2016.gada 12.maija līdz 2018.gada 31.decembrim. Apliecinājuma izdevējs


Dienvidkurzemes viesmežniecība, Liepājas nodaļa, Izdevēja adrese Atpūtas iela 4, Grobīna,

Grobīnas nov., LV-3430 Tālruna numurs 63491255.

2016. gada 12. maijā. Amatspersona Aija Šimane paraksts

(paraksts)

Apliecinājums ir sagatavots divos vienādos eksemplāros. Apliecinājumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā saņemšanas Dienvidkurzemes viesmežniecības viesmežzinim.



APZĪMĒJUMI:

- zemesgabala robeža
- iespējamā apbūves robežaapbūves
- meža nogabala robeža